



Industrie Service

ZERTIFIKAT

gültig bis: 11.07.2024

CERTIFICATE

valid until: 11.07.2024

Interne Fertigungskontrolle mit überwachten Druckgeräteprüfungen in unregelmäßigen Abständen (Modul A2) nach Richtlinie 2014/68/EU

Internal production control plus supervised pressure equipment checks at random intervals (module A2) according to Directive 2014/68/EU

Zertifikat-Nr.:**Z-IS-AN1-RAV-23-07-2368282-11083418***Certificate No.:***Name und Anschrift des Herstellers:****Friotherm Deutschland GmbH***Name and address of manufacturer:***Hinter der Säge 5
88138 Weißenberg**

Der Hersteller ist nach Prüfung der Voraussetzungen berechtigt, die von ihm im Rahmen des Geltungsbereichs hergestellten Baugruppen mit unserer Kennnummer gemäß dem abgebildeten CE-Kennzeichen zu kennzeichnen:

The manufacturer is - after examination of the prerequisites - authorised to provide his assemblies manufactured within the scope of the examination with our identification number to the CE-marking as illustrated:

CE 0036**Prüfbericht Nr.:****P-IS-AN1-RAV-23-07-2368282-11081204***Evaluation report No.:***Geltungsbereich:****Baugruppe (Kälteanlage), Rohrleitungen,
Druckgeräte***Scope of examination:***Fertigungsstätte:****Friotherm Deutschland GmbH***Manufacturing plant:***Hinter der Säge 5
88138 Weißenberg****Weißenberg, 11.07.2023****(Ort, Datum)***(Place, date)***Echtheitsprüfung durch App TÜV SÜD Verify***Verification of Certificate by TÜV SÜD App Verify*

**TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Zertifizierungsstelle für Druckgeräte**

Florian Sauermann

Notifizierte Stelle, Kennnummer 0036

Notified Body, No. 0036

TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Westendstr. 199

80686 München

GERMANY

Dokument ID: 2368282Y5de8f

is-an1-rav@tuvsud.com



Prüfbericht-Nr.: P-IS-AN1-RAV-23-07-2368282-11081204

Unternehmen:	Friotherm Deutschland GmbH, Hinter der Säge 5, 88138 Weißenberg
Fertigungsstätte:	Friotherm Deutschland GmbH, Hinter der Säge 5, 88138 Weißenberg
Grundlage:	Richtlinie ☐ 2014/29/EU; ☒ 2014/68/EU; Modul A2
Zertifizierungsvertrag vom:	30.08.2013
Zertifikat Nr.:	Z-IS-AN1-RAV-23-07-2368282-11083418 vom: 11.07.2023
Geltungsbereich:	Baugruppen (Kälteanlagen), Rohrleitungen, Druckgeräte

Vereinbarte Anzahl unangemeldeter Besuche pro Jahr: 2

Auditor(in)/Prüfer(in): Sebastian Junker

1. Prüfung der administrativen, organisatorischen und technischen Voraussetzungen:

Nr.	E	TE	NE	NZ		Bei- blatt
1.	☒	☐	☐	☐	Die Fertigung erfolgt entsprechend den technischen Unterlagen mit kalibrierten Messmitteln.	☐
2.	☒	☐	☐	☐	Die Herstellerdokumentation ist vollständig.	☐
3.	☐	☐	☐	☒	Die EG-Baumusterprüfung bzw. die Zertifizierung ist weiterhin gültig.	☐
4.	☒	☐	☐	☐	Die Zulassungen für angewandte Arbeitsverfahren sind weiterhin gültig.	☐
5.	☒	☐	☐	☐	Die angewandten Arbeitsverfahren sind geeignet.	☐
6.	☒	☐	☐	☐	Die Zulassungen für Fügepersonal sind weiterhin gültig.	☐
7.	☒	☐	☐	☐	Die Zulassungen für Personal zur Durchführung zerstörungsfreier Prüfungen sind weiterhin gültig.	☐
8.	☒	☐	☐	☐	Die ZfP-Verfahren sind zur Erfüllung der Anforderungen geeignet.	☐
9.	☒	☐	☐	☐	Die Qualifizierung von weiterem Personal ist weiterhin gültig.	☐
10.	☒	☐	☐	☐	Die Fertigungsverfahren und -einrichtungen werden in unverändertem Umfang angewandt bzw. benutzt.	☐
11.	☒	☐	☐	☐	Die Arbeitsanweisungen liegen vor und entsprechen den Verfahrensprüfungen.	☐
12.	☒	☐	☐	☐	Die Verfahren zur Sicherstellung der Rückverfolgbarkeit der Werkstoffe wurden angewandt.	☐
13.	☒	☐	☐	☐	Die Abnahmen/wiederkehrenden Prüfungen wurden gemäß oben genannter Grundlage(n) durchgeführt.	☐
14.	☒	☐	☐	☐	Kennzeichnung bzw. Etikettierung wird vorschriftenkonform durchgeführt.	☐
15.	☒	☐	☐	☐	Die Betriebsanleitung wird ausgestellt und dem Druckgerät mitgegeben.	☐

E = erfüllt; TE = teilw. erfüllt (siehe Beiblatt - Seite 2 ff.); NE = nicht erfüllt (siehe Beiblatt - Seite 2 ff.); NZ = nicht zutreffend

2. Produktprüfungen:

☒	Beim unangemeldeten Besuch wurden Prüfungen an Druckgeräten vorgenommen. Ergebnis der Prüfungen: siehe Beiblatt.
☐	Der Hersteller wurde verpflichtet, die Fertigungsaufnahme zu melden, damit die Objektprüfungen durchgeführt werden können.

3. Durchführung: Der unangemeldete Besuch wurde am 11.07.2023 durchgeführt. Seit dem letzten unangemeldeten Besuch sind nach Angaben des Herstellers ca. 0 Druckgeräte gefertigt/geprüft worden.

Ort: Weißenberg, den 11.07.2023

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Notifizierte Stelle Nr. 0036
Westendstr. 199 · 80686 München

Anlage: ☒ Beiblatt
Verteiler: ☐ Hersteller
☐ DGR-QS-Zertifizierungsstelle
☐ Akte

Prüfer(in):



Sebastian Junker, IS-AN1-RAV

Name, Organisationseinheit

Örtliche(r) Zertifizierer(in):



Florian Sauermann, IS-AN1-RAV

Name, Organisationseinheit

Bericht über die Durchführung eines unangemeldeten Besuches



Industrie Service

Beiblatt zum Prüfbericht-Nr.: P-IS-AN1-RAV-23-07-2368282-11081204

Zu Nr. 2 - Produktprüfungen		
Technische Daten:	Rohrleitung Kat. II	
Bemerkungen:	Dokumentenprüfung (Auslegung von Rohrleitungen, Rohrleitungsdokumentation inkl. Konformitätserklärung)	
Feststellungen:	keine	
Vom Hersteller vorgesehene Maßnahmen:	n.a.	
Zu Nr.	Feststellungen	Vom Hersteller vorgesehene Maßnahmen

Ergebnis:

☐	Die Wirksamkeit der vorgesehenen Maßnahmen wird beim nächsten unangemeldeten Besuch/Audit überprüft.
☐	Die vorgesehenen Maßnahmen müssen noch im Einzelnen mit der Zertifizierungsstelle für das QS-System abgestimmt werden.
☒	Keine Maßnahmen erforderlich.

Ort: Weißensberg, den 11.07.2023

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Notifizierte Stelle Nr. 0036
Westendstr. 199 · 80686 München

Prüfer(in):

Sebastian Junker
 Sebastian Junker, IS-AN1-RAV

Name, Organisationseinheit

Örtliche(r) Zertifizierer(in):

F. Sauermann
 Florian Sauermann, IS-AN1-RAV

Name, Organisationseinheit